



ons kenmerk : UM1301708
zaaknummer : ZK12000711
uw kenmerk : 621370
uw brief van : 1 november 2012
afdeling : Publiekszaken
contactpersoon : Chris Franken
telefoonnr. : 0167-543 428
bijlage(n) : bijlage 1 Voorschriften

onderwerp : omgevingsvergunning Milieu

Tamoil Nederland BV
De heer P. van Kaam
Postbus 4088
2980 GB RIDDERKERK

Steenbergen, 7 mei 2013

Geachte heer van Kaam,

Op 1 november 2012 hebben wij een aanvraag om een omgevingsvergunning ontvangen voor het veranderen van een inrichting (Milieu revisie), zijnde een onbemand tankstation voor het wegverkeer, gelegen aan de Van Bredastraat 1 te Steenbergen. Omdat de vergunning voor het LPG-tankstationgedeelte is ingetrokken, is de inrichting sindsdien niet vergunningplichtig en viel het volledig onder de werkingssfeer van het Activiteitenbesluit milieubeheer. De aanvraag heeft betrekking op de activiteit milieu en moet worden beschouwd als een aanvraag voor het oprichten van de inrichting. De aanvraag is geregistreerd onder nummer ZK12000711. Hieronder treft u onze beslissing op uw aanvraag aan.

Beslissing

Wij hebben besloten, gelet op de Algemene wet bestuursrecht en de Wet algemene bepalingen omgevingsrecht (Wabo), om:

- Aan Tamoil Nederland BV de omgevingsvergunning te verlenen voor het oprichten van een onbemand tankstation voor het wegverkeer (Milieu) aan de Van Bredastraat 1 te Steenbergen.
- De bijgaande, als zodanig gewaarmerkte, delen van de aanvraag te verbinden aan deze vergunning, zodat deze delen deel uitmaken van deze vergunning.
- Aan deze vergunning voorschriften te verbinden die als bijlage 1 zijn opgenomen.

Overwegingen

Bij het nemen van het besluit hebben wij voor de activiteit oprichten van een inrichting (Milieu) het volgende overwogen:

Ligging

De inrichting ligt aan de Van Bredastraat 1 in de bebouwde kom van Steenberg. De inrichting maakte eerst deel uit van een garagebedrijf annex bemand tankstation (met LPG) met wasplaats. Op verzoek van de vergunninghouder is de vergunning voor het LPG-tankstation gedeelte ingetrokken. Sindsdien is de inrichting niet vergunningplichtig en viel het volledig onder de werkingssfeer van het Activiteitenbesluit milieubeheer (Activiteitenbesluit). De dichtstbijgelegen woningen van derden zijn gelegen aan de westzijde, aan de Franseweg, op een afstand van ongeveer 17,5 meter. Ten oosten van de inrichting bevindt zich het garagebedrijf. Het verkeer van en naar de inrichting rijdt over de Franseweg.

Beschrijving van de inrichting

De inrichting omvat een onbemand zelfbedieningstankstation voor het wegverkeer met verkoop van benzine en dieselolie. Het tankstation is niet langer bemand en maakt geen onderdeel meer uit van het garagebedrijf. De brandstoffen worden in drie ondergrondse reservoirs opgeslagen (waarvan één tank is verdeeld in twee compartimenten). Het afleveren van brandstof kan gedurende de dag, avond en nacht plaatsvinden.

Ontvankelijkheid

De aanvraag voldoet aan de in het Besluit omgevingsrecht (Bor) en de ministeriële Regeling omgevingsrecht (Mor) gestelde eisen. De aanvraag bevat voldoende informatie voor een goede beoordeling van de gevolgen van de activiteit op de fysieke leefomgeving. De aanvraag is dan ook ontvankelijk.

Vergunningplicht en bevoegd gezag

De inrichting betreft een onbemand zelfbedieningstankstation voor het wegverkeer. Het afleveren van vloeibare brandstoffen ten behoeve van openbare verkoop voor motorvoertuigen voor het wegverkeer door een afleverzuil waar aflevering zonder direct toezicht mogelijk is en waar de afstand tussen de afleverzuil en een woning van derden minder is dan 20 meter, is vergunningplichtig (Bor, bijlage I, onderdeel C, categorie 5.4, onder e). Omdat de afstand van de afleverzuil tot de woningen van derden aan de Franseweg 81 en 83 hier minder dan 20 meter is, is de inrichting vergunningplichtig. De inrichting valt derhalve onder de werkingssfeer van de Wabo en wordt volgens het Activiteitenbesluit aangemerkt als een inrichting type C. De gemeente Steenberg is bevoegd gezag voor deze inrichting (categorieën 2, 5 en 13 van bijlage I, onderdeel C, van het Bor).

Voor de gevraagde activiteiten houdt dit in dat - voor zover betrekking op de genoemde (deel)activiteiten - moet worden voldaan aan de volgende artikelen uit het Activiteitenbesluit en de bijbehorende ministeriële regeling: voor het lozen van het afvalwater afkomstig van de afleverpunten, de aflevering van benzine en dieselolie en de ondergrondse opslag van benzine en dieselolie, gelden de regels die zijn genoemd in dit besluit. Dit betekent dat met betrekking tot die bedrijfsonderdelen moet worden voldaan aan de voorschriften die in de artikelen 2.1 tot en met 2.3, 2.9 tot en met 2.11, 2.24 tot en met 2.26, 3.3, 3.17 tot en met 3.23, 3.29 en 3.30 zijn gesteld in het Activiteitenbesluit en dat hiervoor geen voorschriften zijn opgenomen in de beschikking op de aanvraag om vergunning.

Gezien de rechtstreekse werking van het Activiteitenbesluit kunnen in de omgevingsvergunning uitsluitend aanvullende maatwerkvoorschriften worden opgenomen.

In deze vergunning worden geen aanvullende maatwerkvoorschriften opgenomen. De voorschriften uit het Activiteitenbesluit voldoen voor deze situatie. Voor de (deel)activiteiten die niet rechtstreeks onder de werking van het Activiteitenbesluit vallen, zijn voorschriften in de beschikking opgenomen.

Waterwet

De inrichting is niet vergunningplichtig op grond van de Waterwet. Coördinatie tussen de Wabo en de Waterwet is daarom niet van toepassing.

Richtlijn Industriële Emissies (RIE)

Er is geen sprake van een IPPC-installatie. Een IPPC-installatie is een installatie als bedoeld in bijlage 1 van de EG-richtlijn 'inzake industriële emissies (geïntegreerde preventie en bestrijding van verontreiniging)' (Richtlijn Industriële Emissies).

M.e.r.-(beoordelings)plicht

De aangevraagde activiteiten voor het oprichten en het in werking hebben van een inrichting vallen niet onder onderdeel C of onderdeel D van het Besluit milieueffectrapportage. Met deze aanvraag is geen sprake van activiteiten waarvoor de m.e.r.-beoordelingsplicht geldt. Voor de aangevraagde activiteiten hoeft ook geen milieueffectrapportage te worden opgesteld.

Algemene regels

Activiteitenbesluit milieubeheer

De inrichting is volgens het Activiteitenbesluit aangemerkt als een inrichting type C. Voor de inrichting gelden de regels van dit besluit die zijn genoemd in artikel 1.4, de afdelingen 2.1 tot en met 2.4, voor zover deze afdelingen betrekking hebben op activiteiten die verricht worden binnen de inrichting waarop hoofdstuk 3 van toepassing is, zodat hiervoor geen voorschriften zijn opgenomen in deze vergunning.

De aanvraag omgevingsvergunning beschouwen wij ook als melding op grond van het Activiteitenbesluit, voor de zaken die daaronder vallen.

Regeling op-, overslag en distributie benzine milieubeheer

Op het tankstation is de 'Regeling op-, overslag en distributie benzine milieubeheer' van toepassing. Met deze regeling worden voor deze activiteiten rechtstreeks werkende, algemene regels gesteld. Voor dit aspect zijn in deze vergunning geen voorschriften opgenomen.

Bouwbesluit 2012

In het Bouwbesluit 2012 zijn voorschriften opgenomen over het brandveilig gebruik van bouwwerken en de brandveiligheid van de bedrijfsmatige opslag van brandbare niet-milieugevaarlijke stoffen. De betreffende voorschriften van het Bouwbesluit 2012 hebben een rechtstreekse werking. Dit betekent dat de inrichting aan deze voorschriften moet voldoen.

Omdat in het Bouwbesluit 2012 ook voorschriften zijn opgenomen over de aanwezigheid, de controle en het onderhoud van blusmiddelen en draagbare en verrijdbare blustoestellen, zijn hierover geen voorschriften aan deze beschikking verbonden. De inrichting moet aan de voorschriften van het Bouwbesluit 2012 voldoen.

Besluit melden bedrijfsafvalstoffen en gevaarlijke afvalstoffen en de Regeling melden bedrijfsafvalstoffen en gevaarlijke afvalstoffen

In artikel 10.38 van de Wet milieubeheer (Wm) is vastgelegd dat degene die bedrijfsafvalstoffen of gevaarlijke afvalstoffen afgeeft dit dient te registreren. In het artikel is tevens vastgelegd wat geregistreerd moet worden en hoe lang deze gegevens moeten worden bewaard. In het Besluit melden bedrijfsafvalstoffen en gevaarlijke afvalstoffen en de Regeling melden bedrijfsafvalstoffen en gevaarlijke afvalstoffen is nader uitgewerkt wat en hoe geregistreerd moet worden. Omdat in de Wm en de regeling is vastgelegd wat en hoe geregistreerd moet worden en hoe lang de gegevens moeten worden bewaard zijn hierover geen voorschriften opgenomen in deze beschikking.

Beoordelingskader

Het beoordelingskader voor de aanvraag wordt gevormd door artikel 2.14 van de Wabo. In de landelijke uitgangspunten voor milieubeleid, zoals verwoord in de Nationale Milieubeleidsplannen, zijn voorts aandachtsgebieden aangegeven waarmee bij de beoordeling van aanvragen om omgevingsvergunning voor de activiteit milieu rekening moet worden gehouden. Wij hebben ook getoetst aan de eis om de voor de inrichting in aanmerking komende beste beschikbare technieken (BBT) toe te passen (artikel 5.4 Bor juncto artikel 9.2 Mor en de bijbehorende bijlage uit deze regeling). De omgevingsvergunning voor de activiteit milieu kan op grond van artikel 2.14, derde lid, van de Wabo alleen geweigerd worden in het belang van de bescherming van het milieu.

Best Beschikbare Technieken

In de inrichting moeten ten minste de voor de inrichting in aanmerking komende BBT worden toegepast (artikel 2.14 van de Wabo). Aan de vergunning moeten voorschriften zijn verbonden, die nodig zijn om de nadelige gevolgen voor het milieu die inrichting kan veroorzaken, te voorkomen of, als dat niet mogelijk is, zoveel mogelijk - bij voorkeur bij de bron - te beperken en ongedaan te maken (artikel 5.4 van het Bor). Daarbij worden in de inrichting ten minste de voor de inrichting in aanmerking komende BBT toegepast.

Bij de bepaling van BBT moeten wij in zijn algemeenheid de in de artikel 5.4, lid 1 van het Bor vermelde aspecten betrekken, rekening houdend met de voorzienbare kosten en baten van maatregelen en met het voorzorg- en het preventiebeginsel. In het bijzonder moeten wij bij de bepaling van BBT rekening houden met artikel 9.2 van de Mor en bijbehorende bijlage uit deze regeling. In de bijlage zijn zogenaamde BREF-documenten opgenomen. Deze BREF's zijn opgesteld voor bedrijven die onder de RIE vallen (de IPPC-installaties). De inrichting bevat geen IPPC-installatie, zodat in dit geval alleen de andere documenten uit de bijlage van belang zijn. Daarnaast kan BBT ook worden gevonden in bijvoorbeeld informatiedocumenten van InfoMil.

Bij het beoordelen van de gevolgen voor het milieu is rekening gehouden met de in de tabel genoemde documenten. Voor de onderhavige inrichting betreffen dit de Nederlandse richtlijn bodembescherming (NRB 2012) en de Nederlandse emissierichtlijn lucht (NeR).

De inrichting voldoet - met inachtneming van de aan dit besluit gehechte voorschriften - aan BBT ter voorkoming van emissies naar de lucht, de bodem en het water, geluidemissies, afvalpreventie, externe veiligheid en energiebesparing. De gevraagde vergunning hoeft daarom niet te worden geweigerd. Voor de overwegingen per milieuthema wordt verwezen naar de desbetreffende paragraaf.

Preventie algemeen

Bij het terugdringen van verspilling en emissies (inclusief energie, water en afval) moet de aandacht gericht zijn op het treffen van bronmaatregelen (procesgeïntegreerd), wat inhoudt vermindering van emissies en verspilling door het toepassen van andere producten of (veranderingen aan) processen. Om te kunnen bepalen wat de reductiemogelijkheden zijn moeten de emissies en het energieverbruik bekend zijn. Een milieulogboek is hierbij een belangrijk instrument aan de hand waarvan kan worden beoordeeld waar reducties mogelijk zijn en welke maatregelen kunnen worden doorgevoerd. In de vergunning is een voorschrift opgenomen om een milieulogboek (inclusief registratie van het elektriciteitsverbruik) bij te houden.

Bodem

Algemeen

Bodemverontreiniging kan worden veroorzaakt door het onzorgvuldig handelen met en de op- en overslag van brandstof en verontreinigd afvalwater afkomstig van de afleverpunten voor brandstof.

Voorzieningenniveau

Bodemverontreiniging kan worden veroorzaakt door het onzorgvuldig handelen met en de op- en overslag van bodembedreigende stoffen. De beoordeling van potentieel bodemverontreinigende activiteiten moet plaatsvinden conform de Nederlandse Richtlijn Bodembescherming (NRB). De NRB geeft voor activiteiten invulling aan het preventieve bodembeschermingsbeleid door te treffen combinatie(s) van voorzieningen en maatregelen (cvm) te beschrijven, waarmee verspreiding van vrijgekomen (vloeistof)stoffen naar en in de bodem zo veel mogelijk wordt voorkomen tijdens de duur van de activiteit. Het doel hierbij is om voor bodembedreigende activiteiten een verwaarloosbaar bodemrisico te realiseren.

Voor het gebruik van de afleverpunten voor dieselolie en benzine (inclusief de afvoer van verontreinigd afvalwater) en de opslag van dieselolie en benzine in ondergrondse tanks, zijn voorschriften ter voorkoming van of beperking van bodemverontreiniging in het Activiteitenbesluit (afdeling 3.3) opgenomen. Deze voorschriften hebben directe werking. Daarom zijn geen voorschriften ter voorkoming van bodemverontreiniging aan deze beschikking verbonden.

Bodemonderzoek

Het preventieve bodembeschermingsbeleid, uitgewerkt in de NRB gaat ervan uit dat (zelfs) de maatregelen en voorzieningen die leiden tot een verwaarloosbaar bodemrisico nooit volledig kunnen uitsluiten dat onverhoopt een belasting van de bodem optreedt. De bestaande toestand van de bodem van het tot de inrichting behorende terrein, moet om die reden worden onderzocht (nulsituatie-onderzoek). Een nulsituatie-onderzoek is bedoeld om de referentiewaarde voor de kwaliteit van de bodem en het grondwater vast te stellen aan de hand waarvan later bepaald kan worden of nieuwe verontreinigingen in de bodem terecht zijn gekomen. Als uit een later bodemonderzoek blijkt dat de bodem en/of het grondwater is verontreinigd, kunnen saneringsmaatregelen noodzakelijk zijn, die vervolgens verhaald kunnen worden op de veroorzaker.

Bij de aanvraag is een rapport gevoegd van een nulsituatie bodemonderzoek (Wematech Bodem Adviseurs B.V., kenmerk RN091838, d.d. 30-09-2009). Dit rapport hebben wij

beoordeeld. Het bodemonderzoek is op de juiste wijze uitgevoerd en aan de eisen van Kwalibo wordt voldaan. Uit het onderzoek blijkt dat er enkele licht verhoogde gehalten aan MTBE in het grondwater zijn aangetroffen. Verder zijn geen verhoogde gehalten in de grond en het grondwater aangetroffen. Wij concluderen dat de bestaande toestand van de bodem binnen de inrichting in dit rapport is vastgelegd, conform artikel 2.11 van het Activiteitenbesluit.

Zoals hierboven aangegeven zijn in het Activiteitenbesluit al voorschriften gesteld voor het gebruik van de afleverpunten voor dieselolie en benzine (inclusief de afvoer van verontreinigd afvalwater) en de opslag van dieselolie en benzine in ondergrondse tanks. Dit is inclusief het verrichten van bodemonderzoek(en) naar de eindsituatie. Deze voorschriften hebben directe werking. Aan deze beschikking zijn daarom geen voorschriften voor het uitvoeren van een bodemonderzoek verbonden.

Lucht

Benzinedampen

Door het (af)tanken door het wegverkeer en (af)vullen van de ondergrondse benzinetanks zal een hoeveelheid benzinedampen naar de lucht ontwijken. Ter beperking van deze hoeveelheid zijn regels gesteld in het Activiteitenbesluit (dampretour stage I en II) die direct werkend zijn, zodat voor de emissie van benzinedampen geen voorschriften aan deze beschikking zijn verbonden.

Luchtkwaliteit

Toetsingskader:

Een besluit op een aanvraag om vergunning betreft de uitoefening van een bevoegdheid als bedoeld in artikel 5.16, tweede lid, van de Wm die gevolgen kan hebben voor de luchtkwaliteit. Op grond van artikel 5.16, eerste lid, van de Wm is vergunningverlening mogelijk indien aannemelijk is gemaakt dat de gevraagde activiteit niet leidt tot een toename van stoffen waarvoor grenswaarden zijn gesteld die 'in betekenende mate bijdraagt' aan de concentratie in de buitenlucht.

In het Besluit niet in betekenende mate (Besluit nibm) is vastgelegd dat een activiteit 'niet in betekenende mate' bijdraagt, indien aannemelijk is gemaakt dat, als gevolg van de activiteit, de toename van de concentraties in de buitenlucht van zowel stikstofdioxide (NO₂) als zwevende deeltjes (PM₁₀) niet de 3% grens van de betreffende grenswaarden overschrijdt.

Bepaling bijdrage aan de luchtkwaliteit:

De gevraagde activiteit is niet opgenomen in de Regeling nibm (in de regeling zijn activiteiten aangewezen die 'niet in betekenende mate' bijdragen). Uit de aanvraag blijkt dat op een dag maximaal 60 lichte voertuigen de inrichting kunnen bezoeken en verlaten. Daarnaast kan sprake zijn van het op een dag aan- en afrijden van één tankwagen. In totaal is daarmee sprake van maximaal 122 voertuigbewegingen op een dag. Dat is ongeveer de helft van het aantal voertuigbewegingen in de destijds in 2000 vergunde situatie. Van overige bronnen van NO₂ en PM₁₀ is geen sprake. Door de aangevraagde activiteiten zal de concentratie van stoffen in de buitenlucht per saldo verbeteren.

Conclusie:

Door de aangevraagde activiteiten zal de concentratie in de buitenlucht van NO₂ en PM₁₀ per saldo verbeteren. Ter plaatse van de inrichting wordt dan ook voldaan aan de in de Wm opgenomen luchtkwaliteitseisen.

Energie

Beoordeling van het energiegebruik heeft plaatsgevonden conform de circulaire 'Energie in de milieuvergunning' (InfoMil, oktober 1999). Volgens deze circulaire moet een bedrijf dat jaarlijks meer dan 50.000 kWh elektriciteit of 25.000 m³ aardgas (of aardgasequivalent) gebruikt, inzicht geven in de omvang en verdeling van het energiegebruik, de energiebesparende maatregelen die zijn of worden getroffen, de wijze waarop het energiegebruik wordt vastgesteld en geregistreerd en moet worden nagegaan welke energiebesparende maatregelen redelijkerwijs mogelijk zijn.

Uit de bij de aanvraag gevoegde gegevens blijkt dat die ondergrenzen voor het energiegebruik niet worden overschreden. Ingevolge de systematiek van de circulaire is het aspect energie dan niet relevant. Gelet op het relatief geringe energiegebruik, zijn geen voorschriften met betrekking tot het treffen van verdere energiebesparende maatregelen of het verrichten van onderzoek naar de mogelijkheden voor energiebesparing aan deze vergunning verbonden. Wel is in de voorschriften een verplichting tot registratie van het energiegebruik opgenomen.

Aan de hand van de door het bedrijf geregistreerde energiegegevens kan op enig later moment bekeken worden of mogelijkheden (gaan) bestaan om alsnog besparingsmogelijkheden te treffen.

Waterverbruik

Uit de aanvraag blijkt dat er geen water wordt verbruikt.

Afvalstoffen

Binnen de inrichting ontstaan bedrijfsafvalstoffen in de vorm van olie- en slibafval afkomstig van de olie-/benzineafscheider en slibvangput. Door de vergunningenstructuur voor afvalstoffen wordt sturing gegeven aan een doelmatige opslag en verwijdering van deze afvalstoffen. Aan deze vergunning zijn enkele voorschriften verbonden voor de opslag en afvoer van afvalstoffen.

Afvalwater

Binnen de inrichting wordt hemelwater op het openbare riool geloosd. Dit afvalwater passeert eerst een olie-/benzineafscheider en slibvangput.

De bovengenoemde lozingen zijn gereguleerd in het Activiteitenbesluit. Daarom hoeven voor de lozing van afvalwater geen voorschriften in deze beschikking te worden opgenomen.

Vervoermanagement

Bij de beoordeling van het vervoermanagement hebben wij de publicatie "Vervoermanagement/Mobiliteitsmanagement van en naar een inrichting" (Ministerie van Infrastructuur en Milieu, 26 oktober 2010) toegepast. Op grond van deze publicatie worden aan vergunningplichtige bedrijven met meer dan 500 werknemers verdergaande eisen gesteld. Van meer dan 500 werknemers is geen sprake. Daarnaast speelt management

voor het woon-werkverkeer en het zakelijk verkeer geen rol van betekenis. Hooguit enkele keren per week wordt de inrichting door of namens de inrichtinghouder en door tankwagens bezocht. Aan vervoermanagement is daarom verder geen aandacht besteed.

Preventie van afval

Bij de beoordeling van de omvang van afval en emissies hebben wij de handreiking "Wegen naar preventie bij bedrijven" (InfoMil, december 2005) toegepast. Uit de in deze handreiking opgenomen ondergrenzen (2,5 ton gevaarlijk afval per jaar of 25 ton bedrijfsafval per jaar) blijkt dat bij de aangevraagde activiteiten afvalpreventie niet relevant is.

Onderdeel van de aanvraag zijn gegevens met betrekking tot de hoeveelheid en het soort afval dat binnen de inrichting ontstaat. Hieruit blijkt dat de ondergrenzen niet worden overschreden. Daarom is verder geen verdere aandacht besteed aan afvalpreventie. Aangezien inzicht in de afvalstoffenhuishouding nodig is om eventueel in een later stadium een reductie van afval te kunnen bewerkstelligen, is in de voorschriften ook opgenomen dat de afvoer van (gevaarlijke) afvalstoffen moet worden geregistreerd.

Geluid

Algemeen

Als gevolg van de activiteiten van de inrichting ontstaat geluid naar de omgeving. Het geluid wordt met name veroorzaakt door de verkeersbewegingen van tankende voertuigen (lichte motorvoertuigen), het gebruik van de brandstofpompen en de aanvoer van brandstoffen door een tankwagen. Het tanken kan gedurende het gehele etmaal plaatsvinden. De dichtstbijgelegen woningen van derden zijn gelegen aan de westelijke zijde, aan de Franseweg, op een afstand van ongeveer 17,5 meter.

Normstelling

Langtijdgemiddeld beoordelingsniveau:

De te stellen geluidsgrenswaarden worden gebaseerd op de "Handreiking industrielawaai en vergunningverlening" van oktober 1998. Een gemeentelijke nota industrielawaai is niet vastgesteld. Voor het stellen van grenswaarden voor het langtijdgemiddeld beoordelingsniveau ($L_{Ar,LT}$) wordt in eerste instantie uitgegaan van de richtwaarden uit hoofdstuk 4 van de Handreiking. De beoordeling van de geluidsbelasting en het stellen van geluidsgrenswaarden vindt plaats op de gevels van woningen van derden of andere geluidsgevoelige bestemmingen.

Het gebied waarin de woningen van derden of andere geluidsgevoelige objecten zijn gelegen is conform de Handreiking te typeren als "woonwijk in de stad". De richtwaarden voor het langtijdgemiddeld beoordelingsniveau ($L_{Ar,LT}$) voor dit type woonomgeving bedragen 50 dB(A) voor de dag-, 45 dB(A) voor de avond- en 40 dB(A) voor de nachtperiode.

Maximaal geluidsniveau:

Gestreefd wordt naar het voorkomen van maximale geluidsniveaus (L_{Amax}) die meer dan 10 dB boven het aanwezige langtijdgemiddeld beoordelingsniveau ($L_{Ar,LT}$) uitkomen. Als ten hoogste toelaatbare grenswaarden voor het L_{Amax} geldt 70 dB(A) voor de dag-, 65 dB(A) voor de avond- en 60 dB(A) voor de nachtperiode.

Indirecte hinder:

Verkeersbewegingen van en naar de inrichting, dat wil zeggen buiten de inrichting, worden analoog aan de circulaire 'Geluidhinder veroorzaakt door het wegverkeer van en naar de inrichting; beoordeling in het kader van de vergunningverlening op basis van de Wet milieubeheer' van 29 februari 1996 uitsluitend en separaat getoetst aan de hand van het door die verkeersbewegingen veroorzaakte equivalente geluidsniveau. De beoordeling behoeft slechts te worden uitgevoerd voor zover het verkeer van en naar de inrichting is te onderscheiden van het heersende verkeersbeeld. De voorkeursgrenswaarde voor het geluidsniveau bedraagt 50 dB(A) en de maximale grenswaarde bedraagt 65 dB(A).

Toetsing

Langtijdgemiddeld beoordelingsniveau en maximaal geluidsniveau:

Gelet op de aard en bedrijfsduur van de geluidsrelevante activiteiten en bronnen en ook de afstand tot woningen van derden of andere geluidsgevoelige bestemmingen, kan redelijkerwijs worden voldaan aan de te stellen geluidsgrenswaarden.

Indirecte hinder:

Gelet op het beperkt aantal voertuigen (voornamelijk van de lichte categorie) en de afstand tot woningen zal bij de woningen geen sprake zijn van akoestische herkenbaarheid van de voertuigen van en naar de inrichting. De voorkeursgrenswaarde zal niet worden overschreden.

Externe veiligheid

Toetsingskader

Het externe veiligheidsbeleid heeft als doel beheersing van risico's van uitgevoerde activiteiten voor de omgeving (mens en milieu). Het gaat hierbij onder meer om de risico's die voortvloeien uit de opslag van en ook het gebruik van gevaarlijke (afval)stoffen.

Op 27 oktober 2004 is het Besluit externe veiligheid inrichtingen (Bevi) en de bijbehorende Regeling externe veiligheid inrichtingen (Revi) in werking getreden. Hiermee zijn de risiconormen voor externe veiligheid met betrekking tot bedrijven met gevaarlijke stoffen wettelijk vastgelegd. Het Bevi is echter niet van toepassing op de beslissing op de aanvraag. De aangevraagde activiteiten en opslagen vallen niet binnen de werkingssfeer van het besluit.

Beoordeling

Het aangevraagde tankstation valt niet onder de werking van het Bevi. De algemene risiconormen voor externe veiligheid zijn daarom ook niet direct van toepassing op de inrichting. Toetsing aan deze normering heeft daarom niet plaatsgevonden. In het onderstaande is ingegaan op een alternatieve toetsing, waaruit ook blijkt dat een minimum beschermingsniveau van personen die in de omgeving van de inrichting aanwezig (kunnen) zijn, is gegarandeerd.

De risico's van een tankstation voor de omgeving worden voornamelijk gevormd door het ten gevolge van een calamiteit uitstromen van benzine en het ontbranden van de vrijgekomen vloeistoffen (diesel is niet risicovol vanwege het hoge vlampunt). De warmtestralingsintensiteit door een plasbrand op een gebouw kan zodanig hoog worden, dat door brandoverslag het gebouw in brand raakt, of de aanwezige personen door de warmtestraling in gevaar komen.

In de directe omgeving van het tankstation is een aantal gevoelige objecten gelegen, die bescherming tegen de mogelijke nadelige gevolgen van een incident binnen de inrichting behoeven. Het betreffen woningen van derden en een bedrijfsgebouw van derden (het garagebedrijf). Zowel de dichtstbijzijnde woningen van derden (Fransweg 81 en 83) als het bedrijfsgebouw van derden zijn op een afstand van circa 17,5 à 18 meter tot een afleverzuil voor benzine gelegen. Op grond van het externe veiligheidsbeleid zijn de genoemde woningen van derden als kwetsbare objecten aangewezen. Het bedrijfsgebouw is aangewezen als een beperkt kwetsbaar object. Voor beperkt kwetsbare objecten wordt een minder hoog beschermingsniveau acceptabel geacht.

Een eventuele plasbrand heeft plaats op de vloeistofdichte verharding van het tankstation. Ten opzichte van de (beperkt) kwetsbare objecten is dit gelegen aan de andere zijde van de afleverzuilen, aan de 'gunstige' zijde derhalve. De afstand van de benzineplas tot aan de te beschouwen objecten bedraagt circa 20 meter. Gelet op het Activiteitenbesluit is bij deze afstand het risico op brandoverslag naar de nabij de inrichting gelegen (beperkt) kwetsbare objecten nagenoeg afwezig. De in de (beperkt) kwetsbare objecten aanwezige personen zijn in voldoende mate beschermd zodat sprake is van een acceptabel beschermingsniveau.

Conclusie

Gelet op het bovenstaande zijn wij van mening dat met de aangevraagde situatie sprake is van een acceptabel beschermingsniveau voor de omgeving van het tankstation.

Conclusie

Toetsing van de activiteit, het oprichten en in werking hebben van een inrichting, leidt tot het oordeel dat de gevraagde vergunning niet geweigerd hoeft te worden. Ons is niet van andere zienswijzen gebleken, die verlening van de gevraagde vergunning in de weg zouden staan. Binnen de inrichting worden de toepasselijke BBT toegepast dan wel is BBT voorgeschreven. De mogelijke nadelige gevolgen voor het milieu kunnen worden voorkomen dan wel tot een acceptabel niveau worden beperkt door aan de vergunning milieuvorschriften te verbinden.

Voorwaarden

Aan deze vergunning zijn de volgende voorschriften verbonden:

- A.1 tot en met A.5;
- B.1 tot en met B.3;
- C.1 tot en met C.4.

Bij besluit behorende documenten

De volgende documenten maken onderdeel uit van het besluit en zijn als zodanig gewaarmerkt:

621370_1351788062275_sittek2012steenbergen-bredastr_S_BEM1205274_1_
BEM1205274
621370_1351788388729_vvv_S_BEM1205275_1_BEM1205275
621370_1351788490069_vvvaanlegcert_S_BEM1205276_1_BEM1205276
621370_1351788589403_milonderzoekNULsteenbergnbreda2009_S_BEM1205277_1_BE
M1205277
621370_1351788610503_milonderzoekNULsteenbergnbreda2009Bijl_S_BEM1205278_1_
BEM1205278
621370_1351788659380_milonderzoekNULsteenbergnbreda2009Bijl2_S_BEM1205279_1_
_BEM1205279

621370_1351788691853_milonderzoekNULsteenbergnbreda2009Bijl3_S_BEM1205280_1
_BEM1205280
621370_1351789156683_niettechnischeomschrijving_S_BEM1205271_1_BEM1205271
621370_1351789258917_papierenformulier_S_BEM1205272_1_BEM1205272

Procedure

Op de behandeling van de aanvraag is het bepaalde in paragraaf 3.3 van de Wabo, afdeling 3.4 van de Algemene wet bestuursrecht en de artikelen 13.6, 13.9 en 13.11, eerste lid, onder c, van de Wet milieubeheer van toepassing.

Beroepclausule

De beschikking treedt in werking na afloop van de termijn voor het indienen van een beroepschrift. Tegen de beschikking kan binnen zes weken na de dag van terinzagelegging beroep worden aangetekend door belanghebbenden bij de Rechtbank Zeeland-West-Brabant, Team Bestuursrecht, Postbus 90006, 4800 PA Breda. Het indienen van een beroepschrift schorst de werking van het besluit niet. Indien onverwijld spoed, gelet op de betrokken belangen, dat vereist, kunnen belanghebbenden een voorlopige voorziening vragen bij de voorzieningenrechter van de Rechtbank Zeeland-West-Brabant. Wanneer een voorlopige voorziening is gevraagd treedt de beschikking pas in werking nadat de voorlopige voorziening is afgewezen of, indien deze is toegekend, is vervallen.

Publicatie

De verlening van de vergunning publiceren wij op de gemeentelijke website www.gemeente-steenbergen.nl, onder Bekendmakingen en in de Steenbergse Bode,

Tot slot

Heeft u nog vragen? Neem dan contact met mij op via nummer (0167) 543 428.

Hoogachtend,
Namens burgemeester en wethouders van Steenbergen,



C. Franken
Omgevingsmanager

In afschrift aan:

- ONDdiv
- Aanvrager
- Pubverg (MM, AFvO)
- WBD
- De Roever
- Brandweer

BIJLAGE 1

Gewaarmerkte voorschriften

Behoort bij de beschikking van het college van burgemeester en wethouders van de gemeente Steenberg van: Tamoil Nederland BV, Van Bredastraat 1 te Steenberg.

.....

VOORSCHRIFTEN

I N H O U D

BEGRIPPEN	3
VOORSCHRIFTEN	4
A. Algemeen	4
B. Afvalstoffen.....	5
C. Geluid	5

BEGRIPPEN

In deze beschikking worden termen gebruikt die hieronder zijn gedefinieerd.

Bewaren

Het tijdelijk in bezit hebben van afvalstoffen, alsmede het samenvoegen, samenvoegen of sorteren hiervan ten behoeve van dat het in bezit hebben.

Emissie

De uitworp van een of meerdere verontreinigende stoffen naar de lucht.

Gebouw (Woningwet)

Elk bouwwerk, dat een voor mensen toegankelijke overdekte geheel of gedeeltelijk met wanden omsloten ruimte vormt.

Geluidsgevoelige bestemmingen

Gebouwen of projecten, als aangewezen bij algemene maatregel van bestuur krachtens de artikelen 49 en 68 van de Wet geluidhinder (Stb. 1982, 465).

Geluidsniveau in dB(A)

Het niveau van het ter plaatse optredende geluid, uitgedrukt in dB(A), overeenkomstig de door de Internationale Elektrotechnische Commissie (IEC) terzake opgestelde regels, zoals neergelegd in NEN 10651.

Langtijdgemiddeld beoordelingsniveau ($L_{A,T}$)

Het energetisch gemiddelde van de afwisselende niveaus van het ter plaatse in de loop van een bepaalde periode optredende geluid, vastgesteld overeenkomstig de "Handleiding meten en rekenen industrielawaai, uitgave 1999.

Maximale geluidsniveau (L_{Amax})

De waarde die resteert na toepassing van de meteocorrectieterm C_m (conform de "Handleiding meten en rekenen industrielawaai", uitgave 1999) op de hoogste aflezing van de geluidmeter in de meterstand "fast".

NEN

Een door het Nederlands Normalisatie Instituut (NNI) uitgegeven norm. Zie www.nen.nl

Woning

Een gebouw of deel van een gebouw dat al dan niet permanent voor bewoning wordt gebruikt en daartoe is bestemd.

Voor zover een norm of richtlijn (zoals DIN, NEN, CPR, SBR, CUR/PBV of BRL), waarnaar in een voorschrift of in de begrippenlijst verwezen wordt, betrekking heeft op de uitvoering van constructies, toestellen en apparaten, wordt bedoeld de vóór de datum, waarop de onderwerpelijke vergunning is verleend, laatst uitgegeven norm of richtlijn met de daarop tot die datum uitgegeven aanvullingen of correctiebladen dan wel voor zover het op voornoemde datum reeds bestaande constructies, toestellen en apparaten betreft de norm of richtlijn die bij de aanleg c.q. installatie van die constructies, toestellen en apparaten geldig was, tenzij in het voorschrift anders is bepaald.

VOORSCHRIFTEN

A. Algemeen

1. De inrichting moet schoon worden gehouden en in een goede staat van onderhoud verkeren.
2. De in de inrichting werkzame personen moeten zodanig zijn geïnstrueerd dat zij de aan hen opgedragen werkzaamheden kunnen verrichten conform deze beschikking.
3. Voordat personeelsleden van derden werkzaamheden mogen verrichten binnen de inrichting moeten zij zodanig zijn geïnstrueerd en moeten zodanige maatregelen zijn genomen, dat de door hen te verrichten werkzaamheden geen extra gevaar opleveren voor de installaties, opslag e.d. en niet in strijd zijn met het gestelde in deze beschikking.
4. Bij (gedeeltelijke) beëindiging van de bedrijfsactiviteiten moeten de in de inrichting aanwezige installaties die voor deze activiteiten aanwezig zijn en niet meer bruikbaar zijn voor de overige binnen de inrichting voorkomende activiteiten, uiterlijk binnen twee maanden na de beëindiging worden afgevoerd uit de inrichting.
5. Voor de inrichting moeten de volgende gegevens, al dan niet in digitale vorm, bijgehouden worden:
 - a. een exemplaar van de omgevingsvergunning(en), onderdeel milieu, met bijbehorende voorschriften;
 - b. een registratie per jaar van de afgevoerde afvalstoffen;
 - c. een registratie per jaar van het verbruik van elektriciteit (in kWh);
 - d. een registratie per jaar van de aan derden geleverde hoeveelheid brandstof per brandstoftype;
 - e. een opgave van de datum, de duur, de aard en de wijze van beperken of ongedaan maken van de gevolgen van alle storingen en calamiteiten die zich hebben voorgedaan en aanleiding hebben gegeven tot ongewone emissies van verontreinigde lucht, stank, afvalwater, geluid of afvalstoffen;
 - f. de op schrift gestelde bevindingen c.q. resultaten van de in deze vergunning voorgeschreven interne metingen, werkzaamheden c.q. controles. Tevens moet hierbij de datum van uitvoering en de naam van uitvoerende persoon/instantie worden aangegeven;
 - g. afschriften van alle installatie- en keuringscertificaten, onderzoeksrapporten en meet- en/of analyseresultaten die in deze beschikking worden genoemd.

Deze gegevens moeten op verzoek aan een vertegenwoordiger van burgemeester en wethouders van Steenberghe kunnen worden getoond. De gegevens moeten gedurende vijf jaar worden bewaard en waar van toepassing maandelijks worden geactualiseerd.

B. Afvalstoffen

1. Vergunninghoudster is verplicht om de volgende afvalstromen te scheiden, gescheiden te houden en gescheiden aan te bieden:
 - a. TL-buizen;
 - b. bedrijfsafval;
 - c. gevaarlijk afval, zoals afval uit de olie-/benzineafscheider en slibvangput.
2. Het bewaren en afvoeren van afvalstoffen moet op ordelijke en nette wijze plaatsvinden. Afvalstoffen mogen zich niet buiten de inrichting kunnen verspreiden.
3. Bij (gedeeltelijke) beëindiging van bedrijfsactiviteiten moeten de in de inrichting aanwezige grond- en hulpstoffen die voor deze activiteiten aanwezig zijn en niet meer bruikbaar zijn voor de overige binnen de inrichting voorkomende activiteiten, evenals de afvalstoffen die bij deze activiteit(en) zijn ontstaan, uiterlijk binnen twee maanden na de beëindiging worden afgevoerd uit de inrichting.

C. Geluid

1. Het langtijdgemiddeld beoordelingsniveau ($L_{Ar,LT}$) veroorzaakt door geluidsbronnen binnen de inrichting mag ter plaatse van de gevels van woningen van derden en andere geluidsgevoelige bestemmingen niet meer bedragen dan:
 - 50 dB(A), tussen 07.00 en 19.00 uur (dagperiode);
 - 45 dB(A), tussen 19.00 en 23.00 uur (avondperiode);
 - 40 dB(A), tussen 23.00 en 07.00 uur (nachtperiode).
2. Het maximale geluidsniveau (L_{Amax}) veroorzaakt door geluidsbronnen binnen de inrichting mag ter plaatse van de gevels van woningen van derden en andere geluidsgevoelige bestemmingen niet meer bedragen dan:
 - 70 dB(A), tussen 07.00 en 19.00 uur (dagperiode);
 - 65 dB(A), tussen 19.00 en 23.00 uur (avondperiode);
 - 60 dB(A), tussen 23.00 en 07.00 uur (nachtperiode).
3. Het betreffende geluidsniveau, als bedoeld in de voorschriften C.1 en C.2 wordt beoordeeld op een hoogte van:
 - a. 1,5 meter, in de dagperiode (07.00 - 19.00 uur);
 - b. 5,0 meter, in de avond- (19.00 - 23.00 uur) en de nachtperiode (23.00 - 07.00 uur).
4. Het meten en berekenen van de geluidsniveaus alsmede het beoordelen van de meetresultaten moet plaatsvinden overeenkomstig de "Handleiding meten en rekenen industrielawaai" (uitgave 1999, Ministerie van VROM).