

Toegankelijk Steenbergen

Albert Heijn, Lindendurghlaan 1

Advies

- Afzetpalen voorzien van contrasterende markering zodat deze beter opvallen
- Pinapparaat aanreikbaar maken door los apparaat te gebruiken of langere snoer te gebruiken
- Minimaal van één kassa een vrije doorgangsbreedte van 900 mm aanhouden

Geen adviespunten

Albert Heijn, Lindendreef 1



- Parkeermogelijkheden
- Looproutes
- Entree



- Afzetpalen missen markering
- Pin niet aanreikbaar
- Smalle doorgang kassa's



Geen opmerkingen

Toegankelijk Steenbergen

Bakkerij Jacques, Kaaistraat 35-37

Advies

- Enkele stoelen met rug- én armleuningen beschikbaar stellen; de armleuningen helpen met name ouderen bij het opstaan

Geen adviespunten

Bakkerij Jacques, Kaaistraat 35-37



- Entree
- Hellingbaan naar toilet



- Stoelen zonder armleuningen



Geen opmerkingen

Toegankelijk Steenbergen

Bakkerij Ton van Hees, Blauwstraat 25-27

Advies

Geen adviespunten

Geen adviespunten

Bakkerij Ton van Hees, Blauwstraat 25-27



- Entree
- Stoelen
- Overzichtelijke uitstraling
- Pin aanreikbaar



Geen opmerkingen



Geen opmerkingen

Toegankelijk Steenbergen

Bonton Bloemsierkunst, Kaaistraat 20

A d v i e s

Geen adviespunten

Geen adviespunten

Bonton Bloemsierkunst, Kaaistraat 20



- Uitstalling reclameborden
- Toegangspad
- Entree
- Kassa hoogte



Geen opmerkingen



Geen opmerkingen

Toegankelijk Steenbergen

BrainWash Kappers, Kaaistraat 55

Advies

Geen adviespunten

- Hoogteverschil overbrugbaar maken door het plaatsen van een oprijdplaat

BrainWash Kappers, Kaaistraat 55



- Gelijkvloers inpandig
- Kassa
- Pin aanreikbaar



Geen opmerkingen



- Verhoging naar entree

Toegankelijk Steenbergen

Bruna, Blauwstraat 83

Advies

- Pinapparaat aanreikbaar maken door los apparaat te gebruiken of langere snoer te gebruiken
- Aflegplank aanbrengen; hoogte plank 1.250 mm +

Geen adviespunten

Bruna, Blauwstraat 83



- Entree
- Verkeersruimten



- Pin niet aanreikbaar
- Kassa hoog



Geen opmerkingen

Toegankelijk Steenbergen

Fysiotherapie Poot, Kaaistraat 9

A d v i e s

Geen adviespunten

Geen adviespunten

Fysiotherapie Poot, Kaaistraat 9



- Entree
- Stoelen met rug- én armleuningen
- Brede deuren
- Gehandicaptentoilet



Geen opmerkingen



Geen opmerkingen

Toegankelijk Steenbergen

Gummaruskerk, Westdam 83

Advies

Geen adviespunten

- Kerkruimte voorzien van een vaste ringleiding

Gummaruskerk, Westdam 83



- Hellingbaan naast entree
- Gehandicaptenparkeerplaats



- Trappen voor entree
- Zware toegangsdeuren
- Drempels naar kerkruimte



- Geen ringleiding

Toegankelijk Steenbergen

Het Bakhuis, Markt 2

A d v i e s

Geen adviespunten

Geen adviespunten

Het Bakhuis, Markt 2



- Entree
- Uitstraling
- Ondergrond
- Inrichting



Geen opmerkingen



Geen opmerkingen

Toegankelijk Steenbergen

Intertoys, Blauwstraat 58

A d v i e s

Geen adviespunten

Geen adviespunten

Intertoys, Blauwstraat 58



- Entree
- Uitstraling
- Verkeersruimten



Geen opmerkingen



Geen opmerkingen

Toegankelijk Steenbergen

Keskin Kledingreparatie en stomerij, Grote Kerkstraat 30

Advies

Geen adviespunten

Geen adviespunten

Keskin Kledingreparatie en stomerij, Grote Kerkstraat 30



- Entree
- Inrichting



Geen opmerkingen



Geen opmerkingen

Toegankelijk Steenbergen

Lunchroom-Croissanterie Jerome, Blauwstraat 68

Advies

- Enkele stoelen met rug- én armleuningen beschikbaar stellen; de armleuningen helpen met name ouderen bij het opstaan

Geen adviespunten

Lunchroom-Croissanterie Jerome, Blauwstraat 68



- Entree
- Tafels onderrijdbaar
- Pin aanreikbaar



- Stoelen zonder armleuningen



Geen opmerkingen

Toegankelijk Steenbergen

Mediq Apotheek, Kerkplein 3

Advies

- Aflegplank aanbrengen; hoogte plank 1.250 mm+

Geen adviespunten

Mediq Apotheek, Kerkplein 3



- Hellingbaan en trap naar entree
- Entree
- Ruim van opzet
- Pin aanreikbaar



- Kassa hoog



Geen opmerkingen

Toegankelijk Steenbergen

Mikro Electro, Kaaistraat 70

Advies

- Aflegplank aanbrengen; hoogte plank 1.250 mm +

Geen adviespunten

Mikro Electro, Kaaistraat 70



- Oprijdplaat bij entree
- Entree
- Brede gangen
- Pin aanreikbaar



- Kassa hoog



Geen opmerkingen

Toegankelijk Steenbergen

Nederlandse Hervormde Kerk Steenbergen, Kerkplein 7

Advies

- Voorterrein in samenspraak met gemeente herzien

Geen adviespunten

Nederlandse Hervormde Kerk Steenberg, Kerkplein 7



- Entree
- Ruim van opzet
- Ringleiding
- Regulier sanitair met wandbeugels
- Kerkradio



- Voorterrein kerk



Geen opmerkingen

Toegankelijk Steenbergen

Peet's Bloemenshop, Blauwstraat 78

Advies

Geen adviespunten

- Uitstalling van troittoir verwijderen; vrije doorgangsbreedte van minimaal 900 mm aanhouden.

Peet's Bloemenshop, Blauwstraat 78



- Ruime winkel
- Lage kassa
- Pin aanreikbaar



- Smalle entree



- Trottoir wordt geblokkeerd

Toegankelijk Steenbergen

Peory Hengelsport, Kaaistraat 29

Advies

- Aflegplank aanbrengen; hoogte plank 1.250 mm +

Geen adviespunten

Peory Hengelsport, Kaaistraat 29



- Entree
- Pin aanreikbaar
- Manoeuvreerruimte winkel



- Kassa hoog



Geen opmerkingen

Toegankelijk Steenbergen

Primera, Kaaistraat 49

A d v i e s

Geen adviespunten

Geen adviespunten

Primera, Kaaistraat 49



- Oprijdplaat entree
- Overzichtelijk, ruim
- Pin aanreikbaar



Geen opmerkingen



Geen opmerkingen

Toegankelijk Steenbergen

Schoonenberg Hoorcomfort, Blauwstraat 74

A d v i e s

Geen adviespunten

Geen adviespunten

Schoonenberg Hoorcomfort, Blauwstraat 74



- Entree
- Verkeersruimten
- Verlichting



Geen opmerkingen



Geen opmerkingen

Toegankelijk Steenbergen

Slagerij Van der Heijden, Kaaistraat 15

Advies

- Glasmarkering aanbrengen op een hoogte van 1.600 mm +

Geen adviespunten

Slagerij Van der Heijden, Kaaistraat 15



- Entree
- Zitmogelijkheid in winkel



- Glasmarkering toegangsdeur



Geen opmerkingen

Toegankelijk Steenbergen

Start People Uitzendbureau, Blauwstraat 57-59

A d v i e s

Geen adviespunten

Geen adviespunten

Start People Uitzendbureau, Blauwstraat 57-59



- Entree
- Inrichting
- Glasmarkering
- Stoelen met armleuningen



Geen opmerkingen



Geen opmerkingen

Toegankelijk Steenbergen

Toerkoop Reisbureau, Kaaistraat 76

Advies

- Enkele stoelen met rug- én armleuningen beschikbaar stellen; de armleuningen helpen met name ouderen bij het opstaan

Geen adviespunten

Toerkoop Reisbureau, Kaaistraat 76



- Entree
- Verlichting
- Ruim van opzet
- Tafels onderrijdbaar



- Stoelen zonder armleuningen



Geen opmerkingen

Toegankelijk Steenbergen

Trekpleister, Blauwstraat 79

Advies

- Uitstalling van trottoir verwijderen; vrije doorgangsbreedte van minimaal 900 mm aanhouden
 - Pinapparaat aanreikbaar maken door los apparaat te gebruiken of langere snoer te gebruiken
-
- Vrije doorgangsbreedte van minimaal 900 mm aanhouden (geldt voor beiden punten)

Trekpleister, Blauwstraat 79



- Entree



- Uitstalling displays e.d.



- Vrije doorgangsbreedte beperkt door alarmpoortjes
- Smalle krappe gangen

Toegankelijk Steenbergen

Univé verzekeringen, Kaaistraat 45

A d v i e s

Geen adviespunten

Geen adviespunten

Univé verzekeringen, Kaaistraat 45



- Entree
- Ondergrond
- Wachtruimte met stoelen



Geen opmerkingen



Geen opmerkingen

Toegankelijk Steenbergen

Vraagwijzer Steenbergen, Fabrieksdijk 6

A d v i e s

Geen adviespunten

Geen adviespunten

Vraagwijzer Steenbergen, Fabrieksdijk 6



- Entree
- Gehandicaptentoilet
- Verkeersruimten
- Ruim van opzet



Geen opmerkingen



Geen opmerkingen

Toegankelijk Steenbergen

Zeeman, Blauwstraat 53

A d v i e s

Geen adviespunten

Geen adviespunten

Zeeman, Blauwstraat 53



- Entree
- Gangen
- Spiegels volle lengte
- Ondergrond



- Kassa hoog



Geen opmerkingen

Toegankelijk Steenbergen

Pearle Opticien, Blauwstraat 69

A d v i e s

Geen adviespunten

Geen adviespunten

Pearle Opticien, Blauwstraat 69



- Entree
- Verkeersruimten
- Producten op diverse hoogten
- Verlichting



- Kassa/balie kan alleen via zijkant worden benaderd



Geen opmerkingen